Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

STAROSTA PRZEWORSKI
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmianami) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
GG. 6630.1295.2011
(Imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)
Przeworsk, dnia 2012 -01- 16

Z up. STAROSTY
mgr Zofia Chomicz
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Legenda:

S136 179,05 / 176,39 - proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
P5 - proj. przepompownia ściekow sanitarnych
r.o. - 10m - proj. rura ochronna na kanalizacji w miejscu skrzyżowania z przeszkodą terenową (rów, asfaltowa droga gminna) - rura ochronna stalowa Ø323,9/7,1 (Z02)
r.o. - 3m (dw) - proj. zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z proj. kanalizacją - rura ochronna dwudzielna
r.o. - 10m - proj. rura ochronna na kanalizacji w okolicy studni
DP1 - proj. przekroczenie drogi powiatowej kanalizacją sanitarną grawitacyjną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 (Z02) mm L = 16 m
W1 - proj. sieć wodociągowa Ø90 mm
z1 - proj. zasuwa na sieci wodociągowej
- proj. komora przewiertowa 3x6 m

Przedsiębiorstwo Usługowe "JAMROTECH" Marcin Jamro
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 oś - 114/91 (sanitarna)		"Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej" gm. Tryńcza	PB
mgr inż. Elżbieta GUTKOWSKA- KWIEK	s - 9/87 - sprawdz. (sanitarna)			DATA: XII. 2011 r.
mgr inż. Szymon DYLĄG - asystent projektanta			NAZWA PROJEKTU: Projekt Budowlany	SKALA: 1:1000
			NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu	Nr Rys. 4

INWESTOR: Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
BRANŻA: Sanitarna