

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka
12	Drabina	szt.	1	stal nierdzewna
11	Pomost	szt.	1	stal nierdzewna/fiberglas
10	Rura wywiewna	szt.	1	ø110PVC
9	Szafa sterownicza	kpl.	1	Purator
8	Właz 800x700	szt.	1	PEHD
7	Zamek do prowadnic	szt.	2	Purator
6	Zasuwa odcinająca	szt.	2	DN 65
5	Zawór zwrotny kulowy	szt.	2	DN 65
4	Rurociąg wewnętrzny	kpl.	2	DN 65 (69x2,0)
3	Prowadnica	szt.	4	KO
2	Stopa sprzęgająca	szt.	2	DN 65
1	Pompa zatapialna	szt.	2	zatapialna P2=2,2 kW

PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z o.o.

02-826 WARSZAWA ul. Połczyńska 83 tel.: (22) 543-80-80; fax: (22) 543-80-15

Przepompownia ścieków sanitarnych typ: PURAPOMP P9 Gniewczyna

Data: 25-10-2011

Przedsiębiorstwo Usługowe "JAMROTECH" Marcin Jamro
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 oś - 114/91 (sanitarna)	
mgr inż. Elżbieta GUTKOWSKA- KWIEK	s - 9/87 - sprawdz. (sanitarna)	
mgr inż. Szymon DYLĄG - asystent projektanta		

NAZWA INWESTYCJI: "Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryniecklej" gm. Tryńcza

FAZA: PB

DATA: XII. 2011 r.

NAZWA PROJEKTU: Projekt Budowlany

SKALA:

NAZWA RYSUNKU: Rysunek montażowy przepompowni P9

Nr Rys.: 31

INWESTOR: Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127

BRANŻA: Sanitarna