



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka
12	Drabina	szt.	1	stal nierdzewna
11	Pomost	szt.	1	stal nierdzewna/Alu
10	Rura wyrównowa	szt.	1	Ø110PVC
9	Szafa sterownicza	kpl.	1	Purator
8	Wąż 1100x700	szt.	1	PED
7	Zamek do przewodnic	szt.	2	Purator
6	Zasuwa odcinająca	szt.	2	DN 65
5	Zawór zwrotny kulowy	szt.	2	DN 65
4	Rurociąg wewnętrzny	kpl.	2	DN 65 (kpl.2)
3	Przewodnica	szt.	4	DN 65
2	Stopa sprężająca	szt.	2	DN 65
1	Pompa zatopialna	szt.	2	zasilana P2=4,0 kW

PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z o.o.

02-828 1005220 ul. Polna 53 tel. (22) 543-59-89, fax (22) 543-60-15

Przepompownia ścieków sanitarnych
typ: PURAPOMP P7 Gniewczyna

Data: 25-10-2011

Przedsiębiorstwo Usługowe "JAMROTECH" Marcin Jamro ul. Żelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWN. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 oś - 114/91 (sanitarna)		"Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych na Zawistoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej" gm. Trynca	PB
mgr inż. Elżbieta GUTKOWSKA- KWIEK	s - 9/87 - sprawdz. (sanitarna)			DATA XII. 2011 r.
mgr inż. Szymon DYLAŁG - asystent projektanta				SKALA
			NAZWA PROJEKTU Projekt Budowlany	
			NAZWA RYSUNKU Rysunek montażowy przepompowni P7	Nr Rys. 29

INWESTOR:
Gmina Trynca
37-204 Trynca 127

BRANŻA
Sanitarna