



Przedsiębiorstwo Usługowe "JAMROTECH" Marcin Jamro ul. Żelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów									
L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka	AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWN. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
12	Drabina	szt.	1	stal nierdzewna	mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 oś - 114/91 (sanitarna)		"Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej" gm. Trynca	PB
11	Pomost	szt.	1	stal nierdzewna/tergita					DATA
10	Rura wyrównowa	szt.	1	ø110PVC	mgr inż. Elżbieta GUTKOWSKA- KWIEK	s - 9/87 - sprawdz. (sanitarna)			XII. 2011 r.
9	Szafa sterownicza	kpl.	1	Purator	mgr inż. Szymon DYLAŁ - asystent projektanta				SKALA
8	Wąż 1100x700	szt.	1	PED					
7	Zamek do przewodnic	szt.	2	Purator					
6	Zasuwa odcinająca	szt.	2	DN 65					
5	Zawór zwrotny kulowy	szt.	2	DN 65					
4	Rurociąg wewnętrzny	kpl.	2	DN 65 (kpl.2)					
3	Przewodnica	szt.	4	DN 65					
2	Stopa sprężająca	szt.	2	DN 65					
1	Pompa zatopiona	szt.	2	zatopiona P2=4,0 kW					
PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z o.o.					NAZWA RYSUNKU				Nr Rys.
02-828 WARSZAWA ul. Polna 53 tel. (22) 543-59-89, fax (22) 543-60-15					Rysunek montażowy przepompowni P5				28
Przepompownia ścieków sanitarnych typ: PURAPOMP P5 Gniewczyna					INWESTOR: Gmina Trynca 37-204 Trynca 127				BRANŻA Sanitarna
Data: 25-10-2011									