



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Trynča 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.trynča@data.pl
<http://www.trynča.eu>



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
woj. podkarpackie
tel/fax (0-13) 642-12-21

Trynča, dnia 2014-01-23

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Trynča poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu Szkół w Trynčy o obiekt wielofunkcyjny”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), **Zamawiający - Gmina Trynča, 37-204 Trynča 127** przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:

PYTANIE Nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie parametrów n/w urządzeń zawartych w zestawieniu wyposażenia dla stołówki z pokojami wypoczynkowymi

1. Poz.39 zestawienia – ekran projekcyjny
2. Poz. 40 zestawienia – amplituner
3. poz. 41 zestawienia – głośniki
4. Poz. 42 zestawienia – projektor
5. Poz. 43 zestawienia – odbiornik
6. Poz. 44 zestawienia – telewizor

Ponadto proszę określić do czego ma służyć odbiornik pkt 5 oraz ile szt. telewizorów przyjąć do wyceny (zestawieniu jest 1 szt. natomiast na rysunku technologia rzut poddasza jest 7 szt.)

ODPOWIEDŹ

Parametry w/w urządzeń zostały określone w załączniku Nr 10 do SIWZ Opis założeń koncepcji elewacji i aranżacji wnętrz budynku stołówki z pokojami wypoczynkowymi dla sportowców. Odbiornik będzie służyć do komunikacji pomiędzy mikrofonami a system nagłośnienia. Do wyceny należy przyjąć 7 szt. telewizorów.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:

W SIWZ jest:

- 1) Rozdział 11 ust. 2: „..... nie otwierać przez terminem otwarcia ofert 29.01.2014 r. godz. 10¹⁵.”

- 2) rozdział 12 ust 1: „Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 29.01.2014 roku, godz. 10⁰⁰ „
- 3) rozdział 12 ust 2: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala narad (parter) dnia 29.01.2014 roku, godz. 10¹⁵ „

Winno być:

- 1) rozdział 11 ust. 2: „..... nie otwierać przez terminem otwarcia ofert 04.02.2014 r. godz. 10¹⁵ „
- 2) rozdział 12 ust 1: „Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 04.02.2014 roku, godz. 10⁰⁰ „
- 3) rozdział 12 ust 2: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala narad (parter) dnia 04.02.2014 roku, godz. 10¹⁵ „

Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

WÓJTA GMINY

mgr Ryszard Jędruch

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. BIP – www.bip.tryncza.eu
3. a/a