



URZĄD GMINY TRYŃCZA

37-204 Tryńcza 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
<http://www.tryncza.eu>

Tryńcza, dnia 2015-04-30

UIB.271.5.2015
GMINA TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
woj. podkarpackie
tel/fax (0-16) 642-12-21

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORACY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jagiełła**”

Działając w oparciu o art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **Zamawiający - Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

PYTANIE Nr 15

Dział ELEWACJA poz. 145 Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm -422,62 m². Podana podstawa pozycji KNR 0-33 105-03 nie obejmuje gruntowania ścian oraz nałożenia farby podkładowej koniecznych do wykonania przy dociepleniu ścian. W systemie STO jest to warstwa pośrednia KNR 0-33 124-01.

Czy liczyć do oferty dwie dodatkowe pozycje tj. gruntowanie ścian oraz nałożenie farby podkładowej (warstwy pośredniej) na pow. 422,62 m²

ODPOWIEDŹ

W poz. 145 i 146 przedmiaru robót należy ująć wszelkie nakłady niezbędne do prawidłowego wykonania ocieplenia w technologii STO-ispo Therm C.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu;
3. a/a

WÓJT GMINY
mgr Ryszard Jędruch