

Tryńcza, dnia 2017-05-29

Znak sprawy UIB.271.3.2017

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy Tryńcza”

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiaru robót:
czy do wykonania nawierzchni należy użyć masy mineralno-bitumicznej wiążącej AC 16W czy masy ścieralnej AC 11S.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Do wykonania nawierzchni należy użyć masy mineralno-bitumicznej ścieralnej AC 11S.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. W/Ó J T A

Zofia Nowak
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu;
3. a/a