


RZUT PODDASZA
skala 1:100



OZNACZENIA I UWAGI:

ZK1 Połączenie: złącze kontrolne

Zwody poziome i pionowe wykonac z drutu FeZn 8 mm
Wszystkie połączenia wykonac poprzez spawanie, zgrzewanie lub skrecane

Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynk. FeZn 30x5 mm

temat: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO SZKOŁY NA DOM MIKROSIERDZA**
Inwestor: **Gmina Trzyczka, Trzyczka 127, 37-204 Trzyczka**

tytuł: **PB**

adres inwestycji:

WÓŁKA MAŁKOWA 37-204 TRZYŃCZA

nazwa rysunku: **RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA**

skala: **1:50**
nr rys. **5**

BRANŻA: **projektant wykonawca sprawdzający (P) (W) (S)**

nr uprawnień: **data: 03-2017**

podpis:

ELEKTRYCZNA

inż. **ALEKSANDER ŚNIEZEK** (P) **E-80/77** **03-2017**
mgr inż. **ZDZISŁAW POMIAŃEK** (S) **23/172** **03-2017**