



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
<http://www.tryncza.eu>

GMINA TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
woj. podkarpackie
tel/fax (0-16) 642-12-21
Znak sprawy UIB.271.18.2017

Tryńcza, dnia 2018-10-24

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza”

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu w STWiOR mówiącym o wymaganej 30-letniej gwarancji na min. 80% sprawności? Zdecydowana większość producentów paneli fotowoltaicznych oferuje 25-letnią gwarancję na moc i jest to powszechnie stosowany standard. Zapis ten w znaczący sposób utrudnia znalezienie produktu spełniającego oczekiwania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w STWiOR mówiącym o maksymalnej wadze panela fotowoltaicznego: 18 kg? Spełnienie tego warunku również jest trudne, ponieważ typowa waga jednego panelu waha się w przedziale 18,2-18,6 kg. Różnica taka nie ma jednak istotnego wpływu na obciążenie dachu. Wnoskujemy o zmianę zapisu na: masa całkowita: max. 18,5 kg

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia przez konstruktora opinii wytrzymałości dachu przy zastosowaniu modułów o wadze wyższej niż 18 kg

PYTANIE

Proszę o podanie rodzaju materiału użytego na pokrycie dachu oraz materiału użytego na jego konstrukcję dla każdego budynku, na którym ma zostać wykonana instalacja. Jest to potrzebne do prawidłowego oszacowania kosztów konstrukcji wporczej w kosztorysach ofertowych

ODPOWIEDŹ

- budynek Urzędu Gminy Tryńcza - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blachodachówka;
- budynek Orlik 2012 w Gniewczyna Łańcucka - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blachodachówka;
- budynek Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tryńczy - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzycach - budynek hali - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle - konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu – blacha trapezowa;
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej - konstrukcja dachu stalowa, pokrycie dachu – blacha trapezowa

PYTANIE

Proszę o informację w jakiej technologii mają być wykonane moduły fotowoltaiczne w zamówieniu publicznym o nazwie: Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza. W dokumentach pojawia się głównie informacja o technologii polikrystalicznej lecz w projekcie budowlano-wykonawczym jest wpisana technologia polikrystaliczna lub monokrystaliczna. Technologia monokrystaliczna pozwoli nam na stosowanie mocniejszych paneli np. 300 Wp co wpłynie pozytywnie na redukcję kosztu instalacji jak i jej rozmiarów.

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza się zastosowanie zarówno modułów polikrystalicznych jak i monokrystalicznych

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penka
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYJCJI

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu;
3. a/a