PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ C - C



KSZTAŁTKI (1.4301/304/OH18N9)

Połączenie kołnierzowe kołnierz luźny + kołnierz wywijany DIN 2642

			DN 80mm	– 3 szt.
			DN 100mm	– 6 szt.
			DN 150mm	– 12 szt.
kołnierz zaślepiający	DN 150mm		DIN 2527	– 2 szt.
Redukcja symetryczna	DN 100/80mm	(114,3/88,9)	DIN 2616	– 3 szt.
Kolano 90° R=1,5 D	DN 100mm	(114,3x3,0)	DIN 2605	– 3 szt.

PE

Tuleja do przyspawania z kołnierzem luźnym stalowym ø160mm PE100 SDR17 –3 szt.

OBEJMA DO RUR STALOWYCH DN 100mm	– 3 SZT.
OBEJMA DO RUR STALOWYCH DN 150mm	– 5 SZT.
UCHWYTY DO RUR ø110mm PCV	– 2 SZT.

ZASTOSOWANE RURY:

Stal

DN 100 – 114,9 x 3,0mm materiał stal nierdzewna 1.4301	– L~ 25,0m
DN 150 – 168,3 x 3,0mm materiał stal nierdzewna 1.4301	– L~ 3,5m

PVC

ø 110m PCV – (WENTYLACJA)	– L~ 2,5m

UWAGI:

1. Wszystkie prace konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjno–budowlanej.
2. Wszystkie połączenia kołnierzowe wykonać za pomocą połączeń z kołnierzem luźnym.
3. Wszystkie rzędne podawane do osi przewodu.

14	ŻURAWIK PRZENOŚNY UDŹWIG MIN. 150kg	BRAK		1 SZT.
13	STUDNIA ODWODNIENIOWA TWORZYWOWA TYP TEGRA DN425 Z PRZEKRYCIEM PERFOROWANYM	BRAK		1 SZT.
12	KOMINEK WYWIEWNY TYPOWY ø160/110mm PCV	BRAK		2 SZT.
11	KLAMRY ZŁAZOWE TYPOWE – MONTAŻ ZGODNIE Z NORMĄ	BRAK		21 SZT.
10	WŁAZ ŻELIWNY TYPOWY ø600mm KLASY A15	BRAK		3 SZT.
9	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE TYPU "AZ" ŁU–6, 17 OGNIW, WYK. ODPORNE NA KOROZJĘ, (RURA ø315mmPCV) W ISTN. OTOWRZE	BRAK		1 KPL.
8	SONDA POZIOMU – PŁYWAKOWA TYPU ERH–01–18/L	BRAK		5 SZT.
7	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE TYPU "AZ" ŁU–3, 15 OGNIW, WYK. ODPORNE NA KOROZJĘ, (RURA DN150mm) TULEJA OCHRONNA DN200mm (219,1x2,0mm)	BRAK		2 KPL.
6	ZASUWA NOŻOWA DN150mm TYPU WB PN10, MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z PRZEDŁUŻENIEM WRZECIONA, NAPĘD RĘCZNY, W PŁYCIE POKRYWOWEJ STUDNI TULEJKA DN100mm Z POKRYWKĄ	PG.ZR.5 PG.ZR.4	14,00	2 KPL.
5	ZASUWA NOŻOWA DN100mm TYPU WB PN10, MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z PRZEDŁUŻENIEM WRZECIONA, NAPĘD RĘCZNY, W PŁYCIE POKRYWOWEJ STUDNI TULEJKA DN100mm Z POKRYWKĄ	PG.ZR.3 PG.ZR.2 PG.ZR.1	9,50	3 KPL.
4	ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KOŁNIERZOWY DN100mm PN10, OWIERCENIE PN10	PG.ZZ.1 PG.ZZ.2 PG.ZZ.3	18,00	3 SZT.
3	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE TYPU "AZ" ŁU–3, 11 OGNIW, WYK. ODPORNE NA KOROZJĘ, (RURA DN100mm) TULEJA OCHRONNA DN150mm (168,3x2,0mm)	BRAK		6 KPL.
2	POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU VORTEX, MONTOWANA NA STOPIE SPRZĘGAJĄCEJ DN80mm, Q=15,0 l/s, H=9,5m H2O, Ns=2,4 kW,	PG.PZ.1 PG.PZ.2 PG.PZ.3	86,00	3 KPL.
1	KRATA KOSZOWA – ISTNIEJĄCA DO REMONTU	PG.KK.1		1 KPL.
	OBIEKT NR 1 – PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH – GŁÓWNA – PG			
NUMER	NAZWA	SYMBOL	MASA (kg)	ILOŚĆ

RZUT PONIŻEJ POKRYWY



RZUT POKRYWY GÓRNEJ



JANRES
Zakład Instalacyjno Budowlany JANRES Janusz Konieczny
JANRES Janusz Konieczny
ul. Winna 15, 35–112 Rzeszów
tel. 502 346 146
tel./fax. 17 854 75 70

Inwestor	URZĄD GMINY TRYŃCZA Tryńcza 127, 37 – 204 Tryńcza		Stadium: PB	
			Branża: technologiczna	
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M.TRYŃCZA, GMINA TRYŃCZA		Numer dokumentacji 0029–OS–2014	
Treść rysunku	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH – GŁÓWNA PG. KOMORA ZASUW.		Data realizacji 04.2016	
Funkcja	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Skala 1:50
Projektował	mgr inż. Marta Nowak	KUP/0071/POOS/15		
Opracował	–	–		Nr rys. 3T
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Kabaciński	KUP/0173/PWOS/09		
Główny technolog	–	–		