




**UWAGI:**

Czerpnie powietrza obustronnie wyposażać w żaluzje ze stali nierdzewnej zabezpieczone siatką. Czerpnie powietrza zlokalizować zgodnie z wytycznymi projektu części konstrukcyjnej.

Wentylator wyposażyc w regulator obrotów umożliwiajacy sterowanie jego wydajnością

Przewody wentylacyjne wykonać z cienkościennych rur wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 1.4301  
Budynek wyposażać w osuszacz powietrza

 <b>JANRES</b> Znak Instalacyjny Budowlany JANRES - Innowacje Komercyjne		JANRES Janusz Konieczny ul. Winnia 15, 35-112 Rzeszów tel. 502 346 146 tel./fax. 17 854 75 70	
Investor	URZĄD GMINY TRYJĄCA Trycja 127, 37 – 204 Trycja		Studium: PB Branża: konstrukcyjna
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚROKÓW W M. TRYJĄCA, GMINA TRYJĄCA		Numer dokumentacji 0029-05-2014
Treść rysunku	BUDYNEK STOPNIA MECHANICZNEGO – Rzut fundamentów, Rzut przyziemia, Rzut dachu, Schemat więzby dachowej.		Data realizacji 04.2016
Funkcja	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis Skala
Projektował	mgr inż. Hanna Ziotek	GP-73-7342/530/94	1:50
Opracował	–	–	Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Drzewianowski	JAN-72-7210/100/89	3K
Główny technolog	–	–	