## *PRZEKRÓJ C-C*




## *PRZEKRÓJ D-D*




UWAGI:
1. Numeracja odnosi się do tabeli na rzucie.
2. Podpora pod rurę z sitopiaskownika do reaktora– rura stalowa ocynkowana fi 219x6,3mm z podstawą z blachy 300x300x15mm na fundamencie z betonu C20/25W6F100 o wym. 400x400x1000mm, zbrojenie pręty fi 14mm l=920mm–szt.4, strzemiona fi 6 co 15cm l=1400mm–szt.7.


JANRES
Zakład Instalacyjno Budowlany JANRES Janusz Konieczny
JANRES Janusz Konieczny
ul. Winna 15, 35–112 Rzeszów
tel. 502 346 146
tel./fax. 17 854 75 70


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor | URZĄD GMINY TRYŃCZA<br>Tryńcza 127, 37 – 204 Tryńcza | | Stadium: PB<br>Branża: technologiczna | |
| Obiekt | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M.TRYŃCZA, GMINA TRYŃCZA | | Numer dokumentacji<br>0029–OS–2014 | |
| Treść rysunku | REAKTOR BIOLOGICZNY<br>PRZEKRÓJ C–C. D–D. | | Data realizacji<br>04.2016 | |
| Funkcja | Nazwisko | Nr upr. bud. | Podpis | Skala<br>1:50 |
| Projektował | mgr inż. Marta Nowak | KUP/0071/POOS/15 | | |
| Opracował | – | – | | Nr rys.<br>7T |
| Sprawdził | mgr inż. Wojciech Kabaciński | KUP/0173/PWOS/09 | | |
| Główny technolog | – | – | | |

A3+