URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
http://www.tryncza.eu

GMINA TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
Woj. Podkarpackie
tel/fax (16) 642-12-21

Tryńcza, dnia 2020-01-07

Znak sprawy UIB.271.17.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa publicznej strzelnicy sportowej w ramach konkursu Strzelnica w powiecie na działce nr 504 w miejscowości Głogowiec

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1
W załączonym projekcie budowlanym oraz wykonawczym w rysunkach oraz opisie jak również w przedmiarze nie została podana wysokość kontenera magazynowego wraz ze stanowiskiem dowodzenia zlokalizowanym na dachu. Prosimy o podanie wysokości budynku, udzielenie informacji z jakich materiałów ma być wykonany budynek, prosimy o umieszczenie zwymiarowanego przekroju budynku z informacją o grubościach ścian stropu , izolacji ścian i stropu i drzwi wejściowych do budynku.

Odpowiedź
Wysokość kontenera wynosi do 2,591 m.
Konstrukcja kontenera:
- rama: stalowa,
- ściany: blacha trapezowa spawana do konstrukcji (ocynk i malowana),
- dach: jednospadowy,
- drzwi wejściowe: stalowe dwuskrzydłowe 240x200 cm,
- wentylacja grawitacyjna.

Kontener magazynowy należy realizować jako produkt wg. wybranego producenta. Wszystkie niezbędne parametry uzyskane od producenta należy uzgodnić z Inwestorem. Cały kontener składa się z dwóch elementów, 1- kontener, 2 –strefa dowodzenia montowana na kontenerze. Wymiary kontenera zostały określone w projekcie wykonawczym nr rys. AW-27.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA
Tomasz Pawlak
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI