

Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”.

Tryńcza, dnia 2018-07-11

Znak sprawy UIB.271.10.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W

POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”.**

Tryńcza, dnia 2018-07-11

Znak sprawy UIB.271.10.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W

POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE 1

Gdzie ma być zamontowany zestaw podnoszący ciśnienie dla systemu nawadniania i czy tam jest zasilanie prądem trójfazowym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Ciśnienie w sieci jest wystarczające do obsługi systemu zraszania.

PYTANIE 2

Proszę uszczegółowić zakres robót na boisku. W przedmiarze jest wpisane aby ułożyć wkładkę torfową na boisku. Nie jest to zgodne ze sztuką i normą ale proszę wskazać na przekroju boiska w jakim miejscu ma być ona ułożona.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Należy ułożyć pod rurami HDPE.

PYTANIE 3

W przedmiarze nie ma zdejmowania ziemi urodzajnej, profilowania dna boiska i ułożenia ponownego warstwy urodzajnej. Czy te roboty będą wykonywane? Nie da się prawidłowo wyprofilować boiska bez zdjęcia warstwy urodzajnej i wyprofilowania dna boiska.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Pozycje o których mowa zawarte są w przedmiarze robót tj. Załącznik nr 10 do SIWZ Rekultywacja płyty stadionowej pozycje: KNR 221/201/7, KNR 221/207/2, KNR 223/205/2.

PYTANIE 4

Czy w zakresie robót wchodzi wykonanie drenażu? Jeśli tak to proszę o jego przekrój i rzut. Czy opis pozycji nr dwa w przedmiarze dotyczy drenażu czy nawodnienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Pozycja nr dwa w przedmiarze robót dotyczy nawodnienia. Wykonanie drenażu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 5

Proszę pokazać na przekroju boiska w jakim miejscu ma być ułożona siatka przeciw kretom i geowłóknina? Uważam że geowłóknina nie potrzebnie podraża tylko koszt inwestycji, a nie będzie pełnić żadnej pożytecznej funkcji na tym boisku a być może szkodliwą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót na całej powierzchni boiska.

PYTANIE 6

Czy nie ma błędu w przedmiarze nakazujących zastosowanie rur HDPE 40 i HDPE 50 PN 10? Doświadczenie podpowiada mi, że powinny być zastosowane rury PE 63 PN 10.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Należy dostosować się do przedmiaru robót.

PYTANIE 7

Jaką grubość ma mieć ułożona warstwa urodzajna pod murawą? Norma przewiduje od 12 do 15 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Grubość warstwy urodzajnej po murawą – 10 cm.

PYTANIE 8

Czy prawidłowe będzie przedstawienie referencji z wykonania roboty budowlanej której przedmiotem było wykonanie trawiastego boiska sportowego, zamiast: *c1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem była o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Prawidłowe będzie przedstawienie referencji dla poniższego warunku:

c1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem było wykonanie podobnej roboty budowlanej w zakresie nawodnienia płyty boiska o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (sownie: trzydzieści tysięcy złotych)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ, poniżej treść zmiany:

Wprowadza się następujące zmiany w treści SIWZ, które otrzymują brzmienie:

1. Rozdział 4 ust. ust. 1 pkt. 2 lit. c1) „wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem było wykonanie

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

podobnej roboty budowlanej w zakresie nawodnienia płyty boiska o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (sownie: trzydzieści tysięcy złotych)”

2. Rozdział 12 ust. 3 „... NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT **17.07.2018 GODZ. 9¹⁵”**
3. Rozdział 13 ust. 1 „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie **do dnia 17.07.2018 roku godz. 9⁰⁰”**
4. Rozdział 13 ust. 2: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala narad (parter) **dnia 17.07.2018 roku, godz. 9¹⁵”**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ		653.03 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2018-07-11

Publikujący -