

Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza”

Tryńcza, dnia 2018-10-26

Znak sprawy UIB.271.18.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W

POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza”**

	URZĄD GMINY TRYŃCZA 37-204 Tryńcza 127 tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl http://www.tryncza.eu
---	---

Tryńcza, dnia 2018-10-26

Znak sprawy UIB.271.18.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W

POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza**”

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE

Celem doprecyzowania Państwa odpowiedzi kierujemy pytanie, na jakim etapie postępowania ma zostać przedstawiona opinia o wytrzymałości dachu, w przypadku zastosowania modułów cięższych niż 18 kg?

ODPOWIEDŹ

W WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z dnia 24.10.2018 r. w odpowiedzi na pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w STWiOR mówiącym o maksymalnej wadze panela fotowoltaicznego: 18 kg? Spełnienie tego warunku również jest trudne, ponieważ typowa waga jednego panelu waha się w przedziale 18,2-18,6 kg. Różnica taka nie ma jednak istotnego wpływu na obciążenie dachu. Wnioskujemy o zmianę zapisu na: masa całkowita: max. 18,5 kg

JEST:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia przez konstruktora opinii wytrzymałości dachu przy zastosowaniu modułów o wadze wyższej niż 18 kg

WINNO BYĆ :

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę opinii wytrzymałości dachu od osoby uprawnionej przy zastosowaniu modułów o wadze wyższej niż 18 kg

PYTANIE

Określono następujące normy, jakie powinny spełniać falowniki fotowoltaiczne: PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012; PN-EN 50438:2014-02 Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne uzna przedstawienie Deklaracji zgodności CE, czyli dokumentu poświadczającego spełnianie wszelkich przepisów, koniecznych do dopuszczenia produktu do użytkowania na terenie Unii Europejskiej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzna każdy certyfikat zgodności z wymaganymi normami, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację do certyfikacji i badań we właściwym dla certyfikatu zakresie.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

PYTANIE

Projekty określają dokładną ilość paneli przy mocy 280 W. Rozważamy jednak zaproponowanie paneli o mocy jednostkowej 285 W ze względu na wyższą sprawność. Czy w tym przypadku należy się kierować zapisaną mocą instalacji i zmniejszyć liczbę paneli, aby osiągnąć zbliżoną do zapisów moc, czy zachować zapisaną ilość paneli, a zwiększyć moc poszczególnych instalacji? Dodam, że STWiOR określa wartość 280 W jako minimalną.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z STWiORB oraz dokumentacją projektową.

PYTANIE

PYTANIE do treści SIWZ – Rozdział 4:

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał i prawidłowo ukończył kilka robót budowlanych polegających na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych na sumaryczną wartość tych robót nie mniejszą niż 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa - www.bip.tryncza.eu;
3. a/a

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ_2		637.97 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2018-10-26

Publikujący -