

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowaną w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”.

Tryńcza, dnia 29.06.2020 r.

ZNAK: UIB.271.10.2020

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowaną w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”**. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Tryńcza, dnia 29.06.2020 r.

ZNAK: UIB.271.10.2020

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowaną w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”**. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. **Pytanie:** Zamawiający w Opisie Technicznym opisuje budowę urządzenia – kotła, wskazując na konkretne rozwiązanie konstrukcyjne, „Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowej. Trzeci ciąg spalin stanowią rury o średnicy 70 -80 mm i grubości ścianki 5 mm w ilości nie mniej niż 6 sztuk dla kotłów o mocy 16, 24 kW Płomieniówkowa część grzewcza oddzielona jest od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną, wykonaną z poprzecznie umieszczonych profili zamkniętych o przekroju 100 x 40 mm, z odstępem między nimi dla zawirowania spalin i zapewnienia lepszej wymiany ciepła oraz „palnik z rurą palnikową o przekroju ośmiokąta foremnego – podłoga palnika w kształcie „V”, ze zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła, wyposażony w zróżnicowany system dysz powietrza – kurtyna typu OMEGA na końcu rury palnikowej (dopalamie gazów)” co jest sprzeczne z ustawą PzP oraz licznymi wyrokami KIO w tego typu sprawach. Zadajemy zatem pytanie: Czy zamawiający dopuszcza kotły na pellet, spełniające wymogi zadania, stalowe, trójciągowe kotły grzewcze wyposażone w palnik do automatycznego spalania pelletu, o budowie płomieniówkowej, z modułowanym palnikiem pelletowym, posiadającym zgarniacz szlaki do skutecznego usuwania produktów powstałych w procesie spalania, wraz z niezbędnym osprzętem urządzenia, realizującym wymogi zadania o budowie innej niż wyspecyfikowana w opisie, których wysokość wraz z przestrzenią serwisową nad kotłem nie przekracza max 1.75 m,? Przyjmuje się, że żadna z kotłowni nie będzie niższa niż 1.75m, z uwagi na niemożliwość wykonania modernizacji kotłowni w niższych kotłowniach.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenia. Ponadto kotły powinny spełniać: 5 klasę wg PN-EN 303-5:2012 oraz być zgodne z dyrektywą ECODESIGN.

1. **Pytanie:** Wnosimy o dopuszczenie urządzeń, których szerokość nie przekracza 60 cm. Parametr Szerokości urządzenia podyktowany jest przede wszystkim światłem drzwi oraz przejściami przez korytarz lub schody do kotłowni. Parametr maksymalnej szerokości urządzenia 50cm jest niepotrzebny, gdyż żadne drzwi i prześwit nie będą mniejsze niż 60 cm, ponadto parametr ten eliminuje większość urządzeń dostępnych na rynku kotłów grzewczych, wskazując jak przy opisie budowy urządzenia na jedno konkretne urządzenie określonego producenta. Czy Zamawiający dopuści takie urządzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenia.

Pytania dotyczące części VII i VIII:

1. **Pytanie:** W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą w miejsce posadowienia kotła jest w gestii Beneficjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

1. **Pytanie:** Czy zakup modułu WLAN wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji? Jeżeli tak proszę o potwierdzenie, że w gestii Beneficjenta jest zapewnienie stałego dostępu do internetu. Należy zwrócić uwagę na to, iż w pomieszczeniu kotłowni, piwnicy najczęściej sygnał internetu jest zbyt słaby, aby prawidłowo działał system - bardzo proszę o informację, co należy zrobić w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stałego łącza.

Odpowiedź: W gestii użytkownika jest zapewnienie stałego dostępu Internetu w budynku, do Wykonawcy należy wzmocnienie tego sygnału przez odrębne urządzenia.

1. **Pytanie:** Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?

Odpowiedź: Sam sterownik nie może poprawnie liczyć ilości ciepła do tego jest jeszcze wymagany przepływomierz i kpl. czujników.

1. **Pytanie:** Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, termostat powinien zapewniać nastawy temperatury w stopniach Celsjusza, możliwość

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

programowania nastaw tygodniowych i dobowych.

1. **Pytanie:** Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.

Odpowiedź: Warunki gwarancji oraz siły wyższej określa umowa i karta gwarancyjna, prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną dokumentacją do niniejszego Zamówienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

1. **Pytanie:** Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?

Odpowiedź: w przypadku zmiany miejsca montażu instalacji terminy będą ustalane na bieżąco.

1. **Pytanie:** Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań?

Odpowiedź: Po stronie Użytkownika leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań.

1. **Pytanie:** Czy w ramach zamówienia do obowiązku wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy do c.w.u., czy tylko wpięcie się w instalację c.o.?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją rysunkową i odpowiedzią na pytanie nr 100 z dnia 26.06.2020 r.

1. **Pytanie:** Czy wymagane są przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jeśli tak to co jaki okres?

Odpowiedź: Tak, wymagane są przeglądy gwarancyjne. Terminy przeglądów gwarancyjnych zostały określone we wzorze umowy i wzorze karty gwarancyjnej.

1. **Pytanie:** Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?

Odpowiedź: Nie, zakres prac wykonawcy nie wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego.

1. **Pytanie:** Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż modułu komunikacji internetowej umożliwiającego zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez kocioł?

Odpowiedź: Tak, w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż modułu komunikacji internetowej umożliwiającego zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez kocioł.

1. **Pytanie:** Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi?

Odpowiedź: Tak, w w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi.

1. **Pytanie:** Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych?

Odpowiedź: Tak, w zakres prac wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych.

1. **Pytanie:** Czy w przypadku montażu kotłów w układzie ciśnieniowym Zamawiający dopuści równoważne do węzownicy schładzającej zabezpieczenie termiczne w postaci zaworu schładzającego DBV lub BVTS - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. **Pytanie:** Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż kotła?

Odpowiedź: Wykonanie wentylacji nawiewowej leży po stronie Użytkownika.

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu kotła leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

Odpowiedź: Zakres prac do wykonania w kotłowni leżący po stronie Wykonawcy został określony w dokumentacji technicznej.

1. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że podłączenie do instalacji c.w.u. leży po stronie Wykonawcy natomiast dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, w tym pompy c.w.u. leży po stronie Beneficjenta/Właściciela budynku?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

1. **Pytanie:** Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży demontaż i wyniesienie z pomieszczenia kotłowni kotła?

Odpowiedź: Demontaż i wyniesienie kotła należy do Wykonawcy (patrz pkt. 3.9.1. i 3.10.1. SIWZ).

1. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie falowników jednofazowych o sprawności europejskiej minimum 96,5%. Wymóg obecny jest zawyżony i praktycznie wyklucza obecne falowniki 1-fazowe.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5, 123, 124,177, 178 z dnia 26.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2020 r. o godzinie 12.00.

Modyfikacji ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 15.2. oraz pkt 15.4, które otrzymują brzmienie:

„15.2. Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną **do dnia 16.07.2020 r. do godziny 12:00.** Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.07.2020 r. o godzinie 12.15** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Wójta Gminy Tryńcza

(-)

Tomasz Penkal

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _29.06.2020		72.97 KB
Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza		
Wytworzył	Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2020-06-29	
Publikujący	-	