

Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę sali gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle

Tryńcza, dnia 10 marca 2010 r.

Gmina Tryńcza
37 - 204 Tryńcza 127

UIB.341-3/10

ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI I MODYFIKACJA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniem, złożonych w dniu 08.03.2010 r. przez Wykonawcę dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n. **„Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę sali gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle”**

Tryńcza, dnia 10 marca 2010 r.

Gmina Tryńcza
37 - 204 Tryńcza 127

UIB.341-3/10

ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI I MODYFIKACJA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniem, złożonych w dniu 08.03.2010 r. przez Wykonawcę dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania p.n. **„Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę sali gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle”**

Pytanie nr 1:

W dokumentacji został umieszczony zapis, że nawierzchnia powinna posiadać „grubość” włókna 200 mikronów co wskazuje na nawierzchnię z trawy syntetycznej natomiast w przedmiarze jest nawierzchnia poliuretanowa. Proszę o wyjaśnienie różnic.

Odpowiedź:

W dokumentacji został omyłkowo umieszczony zapis „Nawierzchnia boiska syntetyczna z polietylenu stabilizowanego o grubości włókna 200 mikronów.” Winien być zapis „Nawierzchnia boiska poliuretanowa”. W związku z powyższym do wyceny proszę przyjąć nawierzchnię poliuretanową np. Conipur SP.

Pytanie nr 2: Inwestor wymaga posiadania przez nawierzchnię wyników z badań potwierdzających zgodność parametrów oferowanego systemu, natomiast w dokumentacji brak jest zapisu jakie parametry powinna spełniać nawierzchnia. Proszę Inwestora o uzupełnienie dokumentacji o parametry jakimi powinna charakteryzować się nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym.

Odpowiedź:

Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa np. Conipur SP gr.13 mm na podbudowie elastycznej (przepuszczalnej) np. Conipur ET gr. 35 mm - boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis).

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na tym, że:

W rozdziale 28 Załączniki - Załącznik nr 2 Przedmiar robót:

1. W pozycjach:

- ü 116 - Warstwa odsączająca w korycie z piasku gr. 10 cm,
- ü 117 - Warstwa dolna kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm frakcji 31,5 - 63 mm,
- ü 119 - Warstwa z geowłókniny.
- ü 120 - Nawierzchnia sztuczna poliuretanowa na warstwie stabilizacyjnej zmienić należy ilość z 817,31m² na **655,26m²**.

1. W pozycji 118 - Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy frakcji 31,5 - 63mm zmienić należy ilość z 4 086,55 m² na **3 276,30 m²**.

2. W pozycji 130 - wyposażenie placu zabaw dodaje się: w mały kompleks zabawowy wykonany z drewna rdzeniowego, iglastego - np. sosna, impregnowanego ciśnieniowo, składający się ze zjeżdżalni, wieży głównej, trzech pomostów i przeplotni lub drabinki skośnej. Poniżej przedstawiono przykładowy kompleks.



W/w zmiany należy ująć do wyceny w ofercie.

W związku z powyższymi zmianami przesunięty zostanie termin składania ofert z dnia 17 marca 2010 r. na dzień **18 marca 2010r., godzina pozostaje bez zmian.**

Zgodnie ze zmianą terminu składania ofert należy uwzględnić w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

1. **W rozdziale 8 Wymagania dotyczące wadium** w punkcie 4 zmienia się termin wniesienia wadium z dnia 17 marca 2010 r. na dzień 18 marca 2010 r.
2. **W rozdziale 10 Opis sposobu przygotowania oferty** – zamiast 17 marca 2010 r. wpisać 18 marca 2010 r.
3. **W rozdziale 11 Miejsce oraz termin składania ofert** zmienia się datę 17 marca 2010r. na datę 18 marca 2010 r. w miejscach gdzie występuje.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Tryńcza
mgr Ryszard Jędruch

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2010-03-10

Publikujący -