

Znak sprawy UIB.271.2.2017

**WSZYSCY WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „**Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej**”

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. ) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

**PYTANIE 1**

Przełożenie kabla telekomunikacyjnego – skontaktowałem się z ORANGE oraz projektantem – do wykonania tych robót potrzebny jest projekt (na koszt wykonawcy), nadzór z ich strony oraz najistotniejsze, czy prace te będą wymagały przecinania przewodu i ewentualnej wymiany skrzynki? Jeśli tak, to koszty będą zdecydowanie wyższe?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Opis przebudowy odcinka sieci teletechnicznej został zamieszczony w projekcie budowlanym strona 52-53. Ponadto projekt został uzgodniony z Orange dnia 25.11.2015 r., w związku z powyższym nie wymaga opracowania dodatkowego projektu. Powyższe prace zgodnie z w/w opisem nie będą wymagały przecięcia kabla i wymiany skrzynki, natomiast będzie wymagany nadzór nad opisanymi pracami ze strony właściciela sieci.

**PYTANIE 2**

W podanym przez Państwa przedmiarze, tzw. Biały montaż wyliczony jest w m2. Jaką ilość tego sprzętu planujecie do wymiany?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

W przedmiarze robót

**jest:**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jednostka
KNKRB 2/1401/7 (124) Uzbrojenie i armatura oraz urządzenia, pisuary i bidety, muszla ustępowa z armaturą, wc dla niepełnosprawnych - analogia	265,54		m2

**a winno być:**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jednostka
KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, ściany wewnętrzne	265,54		m2

natomiast pozycja dot. białego montażu tj.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jednostka
KNBK 18/427/6	(124) Uzbrojenie i armatura oraz urządzenia, pisuary i bidety, muszla ustępowa z armaturą, wc dla niepełnosprawnych	5		szt

pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 3**

Blachodachówka – jaki rodzaj?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Blachodachówka powlekana w kolorze grafitowym, matowym, grubość blachy min. 0,5 mm, wysokość przetłoczenia uskuoku dachówki min. 14 mm, wysokość profilu min. 22 mm.

**PYTANIE 4**

Śniegołapy czy płotki p. śniegowe?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Śniegołapy w kolorze blachodachówki.

**PYTANIE 5**

Czy zastosowana farba emulsyjna zmywalna jest jedynym kryterium jej zastosowania?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Od farb wewnętrznych wymaga się aby były odporne na zabrudzenia, szorowania i zmywania, odporne na plamy. Farba powinna łączyć w sobie trwałość cienkiej powłoki ceramicznej wraz z doskonałą przyczepnością i elastycznością z efektem delikatnego połysku. Kolory farb uzgodnione z Inwestorem.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. W O J T A  
*Zofia Nowak*  
 KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – [www.bip.tryncza.eu](http://www.bip.tryncza.eu);
3. a/a