

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

LEGENDA:

- układ wyciągowy
- układ wyciągowy sanitarny
- układ wyrzutowy
- układ chrzepny
- 50 m³/h — wywiew (ilość powietrza)
- 30 m³/h — nawiewnik okienny (ilość pow.)
- kratka transferowa
- VS — nazwa pionu wentylacyjnego

UWAGI:

- wyjścia przewodów z centrali należy dostosować do konkretnego modelu urządzenia
- należy przewidzieć kratki transferowe w drzwiach
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić możliwości montażowe a także skoordynować prace

Kondygnacja
Rzut piętra

Nr

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
W GNIEWCZYŃSKIEJ ŁAŃCUCZCE WRAZ Z REALIZACJĄ
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.O., GAZ,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ,
PRZEBUDOWY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI:
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ
PRZENIESIENIEM STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Etap:
projekt
techniczny

Inwestor:
GMINA TRYŃCZA, TRYŃCZA 127,
37-204 TRYŃCZA

Branża:
sanitarna

Adres inwestycji:
GNIEWCZYŃSKA ŁAŃCUCZKA 608, 37-203 GNIEWCZYŃSKA
ŁAŃCUCZKA, DZ. NR 3692, 3715 OBR. 0002
GNIEWCZYŃSKA ŁAŃCUCZKA, JEDN. EW. 181408_2,
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 181408_2.0002.3692,
181408_2.0002.3715

Data: 01.10.2021 r.

Wykonawca:
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o.o.
ul. Żembożyńska 53
20-445 Lublin
tel. 664 - 566 - 191

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PWBS/15	

Nazwa rysunku	Instalacja wentylacji - Rzut piętra	Skala 1:100	Nr rysunku V2
---------------	-------------------------------------	----------------	------------------