

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) **Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. PYTANIE

A. Architektura:

- brak zestawień stolarki, ślusarki, witryn i drzwi wewnętrznych proszę o uzupełnienie wraz ze wskazaniem rozwiązań materiałowych oraz wyposażenia.

ODPOWIEDŹ: Zestawienie stolarki wewnętrznej określa rys. A10 (architektura) dokumentacji projektowej.

2. PYTANIE

- brak projektu wnętrz z materiałami wykończeniowymi dla poszczególnych powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

ODPOWIEDŹ: Wymagania, co do materiałów wykończeniowych zostały opisane w opisie technicznym branży architektonicznej dokumentacji projektowej i STWIORB. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z Inwestorem.

3. PYTANIE

- czy projekt został uzgodniony z Rzecznikiem d/s ppoż?

ODPOWIEDŹ: Tak, projekt został uzgodniony z Rzecznikiem d/s ppoż.

4. PYTANIE

- na rzutach elewacji brak jest wskazanych przejść instalacji np. przez dach wentylacji - nasady/czerpnie i wyrzutnie.

ODPOWIEDŹ: Należy kierować się projektem technicznym branży sanitarnej.

5. PYTANIE

- daszki jednospadowe nad wejściami - z jakich materiałów należy je wykonać - proszę o uszczegółowienie (przedmiar poz. 169).

ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć dostępne rozwiązania systemowe, daszki z PCV.

6. PYTANIE

B. Konstrukcja:

- brak poszczególnych rysunków technicznych elementów tj.: ławy, stopy, słupy, trzpienie, schody, stropy - jest jedynie pobieżny opis - o szczegółowe rysunki.

ODPOWIEDŹ: Szczegółowe rysunki poszczególnych elementów należą do projektu warsztatowego i leżą po stronie Wykonawcy.

7. PYTANIE

- proszę o zestawienia stali dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

ODPOWIEDŹ: Szczegółowe zestawienia poszczególnych elementów należą do projektu warsztatowego i leżą po stronie Wykonawcy.

8. PYTANIE

- tylko jeden przekrój - proszę o więcej.

ODPOWIEDŹ: Przekroje którymi dysponuje zamawiający zostały udostępnione w dokumentacji projektowej.

9. PYTANIE

- czy wszystkie przebicia w stropach zostały uwzględnione - dot. wentylacji mechanicznej i kanalizacji.

ODPOWIEDŹ: Tak, wszystkie przebicia w stropach zostały uwzględnione na etapie projektowania.

10. PYTANIE

C. Czy w wentylacji mechanicznej występuje tylko 1szt. klap ppoż poz. 164 - jaki jest podział budynku na strefy (czy stropy nie są ppoż?).

ODPOWIEDŹ: Tak, występuje 1 klapa ppoż. Budynek jest podzielony na 2 strefy, wszystkie elementy p.poz. są opisane w opisie technicznym w części architektonicznej dokumentacji projektowej.

11. PYTANIE

Bardzo proszę o wskazanie gradacji ważności dokumentacji przekazanej przez inwestora tj SIWZ/Dokumentacja projektowa/Umowa.

ODPOWIEDŹ: Dokumentacja projektowa jest nadrzędna, ale należy ją interpretować w połączeniu z pozostałymi dokumentami zamówienia.

12. PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanej konstrukcji dachu drewniano (drewno klejone) - żelbetowej na inżynierską konstrukcję dachu z drewna klasy C24 łączonej płytkami MiTek wg. projektu zamiennego wytwórcy/dostawcy technologii lub na tradycyjną płatwiowo - kleszczową/jętkową? Jednocześnie proszę o informacje czym podyktowane jest takie rozwiązanie projektorowe znacznie wydłużające czas realizacji jak również koszty. Jeśli niniejsze rozwiązanie jest ostateczne to bardzo proszę o zamieszczenie szczegółowego projektu wszystkich elementów składowych jak również ich szczegółów połączeń wraz z obliczeniami w szczególności jak chodzi o ściąg stalowy pomiędzy więzarami dachowymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Należy dostarczyć konstrukcję dachu zgodnie z projektem wykonawczym wytwórcy/dostawcy technologii wykonanym wg. Projektu Technicznego branży konstrukcyjnej dokumentacji projektowej.

13. PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych (BRANŻA BUDOWLANA):

- poz. 59 - konstrukcja z drewna klejonego - proszę o zamieszczenie zestawienia ilościowego oraz szczegółowego opisu dla konstrukcji więźby dachowej z drewna klejonego.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca powinien w oparciu o projekt techniczny branży konstrukcyjnej uzgodnić / wykonać projekt wykonawczy konstrukcji dachu z wybranym dostawcą a przed dostawą/wbudowaniem uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych (BRANŻA BUDOWLANA):

- poz. 168 - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych - w opisie technicznym czytamy, iż zamówienie nie przewiduje przyjęcia do placówki szkoły, dzieci z niepełnosprawnościami, natomiast przedmiar robót zawiera w/w pozycję dotyczącą zakupu, dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych - proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penka
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI