

[XML](#)

# Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka

Tryńcza, dnia 2020-01-28

Znak sprawy UIB.271.1.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

### BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka**

Tryńcza, dnia 2020-01-28

Znak sprawy UIB.271.1.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

### BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka**

Zamawiający - **Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o innej ilości diod w module świetlnym z zachowaniem takich samych lub lepszych parametrów świetlnych? Czym podyktowana jest akurat ta liczba źródeł światła? Taki zapis może wskazywać na konkretnego producenta opraw..

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oprawy o innej ilości diod w module świetlnym z zachowaniem takich samych lub lepszych parametrów świetlnych.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Załączniki:

| Nazwa pliku                      | Typ pliku   | Rozmiar   |
|----------------------------------|---|-----------|
| <a href="#">WYJAŚNIENIA SIWZ</a> |  PDF | 205.09 KB |

**Podmiot publikujący** Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2020-01-28

Publikujący -