

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza

Znak sprawy UIB.271.7.2021

Tryńcza, dnia 19.07.2021r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

Dotyczy wszystkich części i zadań. Prosimy o potwierdzenie, że na zadaniach podstawowymi rurami do wbudowania (poza doprecyzowanymi w projektach) są rury o parametrach:

- do kanalizacji grawitacyjnej - PVC lite SN 8
- do kanalizacji tłocznej oraz do wodociągu- PE 100 PN 10 SDR 17

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć:

- dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - rury PCV lite SN 4 zgodnie z dokumentacją projektową,
- dla kanalizacji tłocznej i do wodociągów - zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 2:

Dotyczy części 1, zadanie C - Prosimy o dołączenie projektu zasilania zalicznikowego przepompowni ścieków. Z powodu braku projektu nie ma możliwości wyceny takiego zasilania.

ODPOWIEDŹ:

Zasilanie przepompowni należy przyjąć w kompletach, zgodnie z kartą przepompowni. Dla przepompowni przyjąć 5 mb kabla od skrzynki licznikowej do skrzynki sterowniczej.

PYTANIE NR 3:

Dotyczy części 1, zadanie A - Prosimy o poprawienie w przedmiarze robót długości sieci wodociągowej. Nie uwzględniono w nim jednego odcinka.

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE NR 4:

Dotyczy części 2 - Odtworzenie drogi obejmuje powierzchnię 3220m². Przedmiar przewiduje warstwę tłucznia gr.23 cm, a wg STWiOR maksymalna grubość nawierzchni po zagęszczeniu ma wynosić 20cm. Prosimy o doprecyzowanie jakiej grubości warstwę tłucznia należy wycenić, ponieważ na tej powierzchni różnica 3 cm powoduje znaczny koszt zakupu materiału.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć warstwę tłucznia o grubości 23 cm.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Wyjaśnienia treści SWZ		468.96 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy Tryńcza

Wytworzył Urząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik 2021-07-19

Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-19 14:33

Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-19 14:35